

Checklist Ingebruikname Staande stalen steigers

Naam :		Functie :	
In begeleiding van :		Functie :	
Project en locatie :		Datum :	

Item	Omschrijving	Veilig	On veilig
01	Hangt er bij elke opgang de juiste steigerkaart?	☐	☐
02	Voldoet de steiger aan de eisen van de gebruiker?	☐	☐
03	Is de steiger opgeruimd?	☐	☐
04	Zijn de werkvloeren op de juiste hoogte aangebracht?	☐	☐
05	Is er onder de vloeren hoger dan 6 m, een schrikvloer aangebracht?	☐	☐
06	Zijn de staanders op voetplaten gezet?	☐	☐
07	Zijn de staanders op ongelijke hoogte verlengd?	☐	☐
08	Is de steiger goed verankerd en geschoord?	☐	☐
09	Zijn de steigerbuizen niet te veel gecorrodeerd?	☐	☐
10	Zijn er gevaarlijke uitstekende delen aanwezig en zijn deze goed gemarkeerd?	☐	☐
11	Is de toegang veilig?	☐	☐
12	Zijn de werkvloeren helemaal dichtgelegd?	☐	☐
13	Zijn er voor de werkvloer alleen maar steigerplanken gebruikt?	☐	☐
14	Zijn de uiteinden van de steigerplanken voorzien van stalen strippen?	☐	☐
15	Zijn er langs de werkvloer hekwerken of leuning met kantplanken en knieleuning aangebracht?	☐	☐
16	Zijn er ter plaatse van een hulpsteiger extra hekwerken aangebracht?	☐	☐
17	Is de hulpsteiger niet breder dan 2/3 van de breedte van de werkvloer?	☐	☐
18	Zijn er deugdelijke ladders gebruikt?	☐	☐
19	Zijn de ladders inwendig in de steiger gemonteerd?	☐	☐
20	Steken de ladders minimaal 1 m boven de steigervloer uit?	☐	☐
21	Is (zijn) de ladder(s) goed vastgezet?	☐	☐
22	Zijn de ladders verspringend aangebracht?	☐	☐
23	Is de steiger voldoende gemarkeerd en verlicht?	☐	☐
24	Is de verlichting op de steiger buiten handbereik geplaatst?	☐	☐
25	Zijn er voldoende voorzieningen getroffen om personeel en kwetsbare delen tegen vallend gereedschap te beschermen?	☐	☐
26	Zijn de vangschotten goed aangebracht?	☐	☐
27	Zijn er voldoende vluchtroutes aanwezig?	☐	☐
28	Zijn de vluchtroutes duidelijk verlicht en vrij van obstakels?	☐	☐

Opmerking;

Inspectiepunten tijdens gebruik Staande stalen steigers

Naam :		Functie :		
In begeleiding van :		Functie :		
Project en locatie :		Datum :		

Item	Omschrijving	Veilig	On veilig	NVT
01	Algemeen	☐	☐	☐
01.a	Planken voldoende vrij van heet equipment.	☐	☐	☐
01.b	Ladders, trappen en vluchtwegen vrij van steigermateriaal.	☐	☐	☐
01.c	Proces equipment bereikbaar en bedienbaar.	☐	☐	☐
01.d	Geen uitsteeksels op doorloophoogte.	☐	☐	☐
01.e	Hijsinrichting, gaasnetten of zeilen mogen alleen worden aangebracht als de constructie erop berekend is	☐	☐	☐
02	Voetspindels	☐	☐	☐
02.a	Geplaatst op vlakke ondergrond	☐	☐	☐
02.b	Spindel max. 27. cm uitgedraaid	☐	☐	☐
02.c	De steiger dient doelmatig zijn ondersteund en beschermd tegen wegzakken	☐	☐	☐
03	Stuiken	☐	☐	☐
03.a	Moeten verspringend worden aangebracht en mogen nooit op trek worden belast	☐	☐	☐
04	De slaghoogte	☐	☐	☐
04.a	Mag maximum 2.0 m zijn.	☐	☐	☐
04.b	De grondslag op 25 cm hoogte	☐	☐	☐
05	Schoren	☐	☐	☐
05.a	Moeten over elke slag zijn aangebracht	☐	☐	☐
05.b	Van knooppunt naar knooppunt lopen	☐	☐	☐
05.c	Onder 45° staan	☐	☐	☐
05.d	Een niet te lange kniklengte hebben	☐	☐	☐
06	Verankeringen	☐	☐	☐
06.a	Voldoende aanwezig	☐	☐	☐
06.b	Zo dicht mogelijk bij knooppunten aanwezig	☐	☐	☐
07	Werkvloer	☐	☐	☐
07.a	Geheel dichtgelegd en niet beschadigd	☐	☐	☐
07.b	Voldoende geborgd tegen wippen, opwaaien en verschuivingen	☐	☐	☐
07.c	Overstek moet ca. 20 cm zijn	☐	☐	☐
08	Kantplanken	☐	☐	☐
08.a	Geheel rondom de werkvloer deugdelijk bevestigd.	☐	☐	☐
08.b	Goed aansluitend met de / aan de vloer	☐	☐	☐
09	Leuning	☐	☐	☐
09.a	Knieleuning 50 cm en handleuning op 100 cm boven werkvloer	☐	☐	☐
10	Ladder	☐	☐	☐
10.a	Onder hoek van 70° langs de steiger max. in één keer naar vloer op 7.5 m	☐	☐	☐
10.b	Ladder moet min. 1 m boven afstapplaats uitsteken	☐	☐	☐

Opmerking;